

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ**  
**«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «СЕВАСТОПОЛЕЦ»**  
**(ГБОУ ДО ДТДИМ «СЕВАСТОПОЛЕЦ»)**

---

---

**П Р И К А З**

от 25 августа 2021 г

г. Москва

№ 73/7

О назначении ответственного лица  
за проведение пожароопасных работ  
в зданиях ГБОУ ДО ДТДИМ «Севастополец»

В целях соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 », Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда при проведении учебно-образовательного процесса

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Назначить ответственными лицами за проведение пожароопасных работ:
  - 1.1. Заведующего хозяйством Драгушина И.С. в здании по ул. Б. Черемушкинская, дом.38;
  - 1.2. Техник Краснов А.М. в здании по ул. Б. Юшуньская, дом.14.
2. Установить порядок действий следующий.
  - 2.1. При проведении пожароопасных (огневых) работ в зданиях ГБОУ ДО ДТДИМ «Севастополец» провести инструктаж, оформить наряд – допуск на проведение пожароопасных (огневых) работ, проверить наличие талона о прохождении обучения по программе пожарного технического минимума и квалификационного удостоверения сварщика.
  - 2.2. Подготовить место проведения огневых работ в соответствии с требованиями правил противопожарного режима и назначить ответственное лицо.

2.3. Освободить от сгораемых материалов место проведения огневых работ в радиусе 5 м.

2.4. Очистить место проведения работ от горючих материалов в пределах, указанных в правилах пожарной безопасности.

2.5. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, защитить от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости полить водой.


2.6. Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, в соответствии с требованиями правил противопожарного режима, но не менее двух огнетушителей.

2.7. Назначить за проведение пожароопасных работ ответственное лицо. После окончания пожароопасных работ организовать дежурство, но не менее чем на 4 часа.

3. Признать утратившим силу приказ от 25 августа 2020 года № 70/7.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по управлению ресурсами Тарасенко В.Н.

**Директор**



**А.И. Исхаков**

Исполнил Милютин В.Д.  
Телефон 8 (985) 466-74-51

С приказом ознакомлены:

Тарасенко В.Н. \_\_\_\_\_

Драгушин И.С. \_\_\_\_\_

Краснов А.М. \_\_\_\_\_

Милютин В.Д. \_\_\_\_\_